

POZO DE VISITA CFE-PVMTAP



ESPECIFICACIONES

1. Concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
2. Acero de refuerzo será $F_y = (4200 \text{ kg/cm}^2)$
3. Pozo de visita con piso
4. Espesor de los muros de 10 cm. Acabado cemento pulido
5. Concreto elaborado con impermeabilizante integral dosificado
6. Peso aproximado: 5,300 kg

MT CONCRETO

POZO DE VISITA CFE-PVMTAP (DIMENSIONES)

